

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций Zorde 7.

Подземная станция и тип монтажа		Zorde 7 нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 высокий уровень грунтовых вод	Zorde 7 midi нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 midi высокий уровень грунтовых вод	Zorde 7 long нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.		6	9.4	6.8	10.8	7.7	12.1
Объём станции, м куб.		2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8
ЦПС (1:4), м куб./кг	Рекомендованное бетонирование 300 мм вокруг станции	2.8/4080	4.1/5990	3.4/4960	4.9/7150	4/5840	5.7/8330
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.6/780	0.8/1040	0.7/910	1/1300	0.8/1040	1.1/1430
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		2.2/3300	3.3/4950	2.7/4050	3.9/5850	3.2/4800	4.6/6900
Песок, м куб./кг		0.7/1050	2.8/4200	0.8/1200	3.3/4950	0.9/1350	3.6/5400
ЦПС (1:4), м куб./кг	Сплошное бетонирование котлована	3.5/5110	6.9/10070	4.2/6140	8.2/11980	4.9/7150	9.3/13570
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.7/910	1.4/1820	0.8/1040	1.6/2080	1/1300	1.9/2470
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		2.8/4200	5.5/8250	3.4/5100	6.6/9900	3.9/5850	7.4/11100